

โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลแบบบ่อเปิด ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโนนแดง หมู่ที่ 12 ต.นากลาง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู



ชื่อโครงการ

ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลแบบบ่อเปิด
ระบบประปาหมู่บ้าน

สถานที่ดำเนินการ

บ้านโนนแดง หมู่ที่ 12 ต.นากลาง
อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู

เขียนแบบ

(นายพลกร จิมนิล)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ตรวจแบบ

(นายฤทธิไกร พรหมมาลา)
รักษาราชการแทน ผอ.กองช่าง

เห็นชอบ


(นายกฤษฎิพงษ์ สุป้อม)
ปลัด อบต.กุดแห่

อนุมัติ

(นายสังวาลย์ เลิศสงคราม)
นายก อบต.กุดแห่

แบบเลขที่

แผ่นที่ / จำนวนแผ่น



หมายเหตุ :

1. ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการยื่นขอใบอนุญาตเจาะและใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล ต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่พร้อมผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำ โดยผู้รับจ้าง รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ค่าใช้จ่ายและ/หรือค่าธรรมเนียมเป็นของผู้รับจ้าง
2. ผู้รับจ้างจะต้องทำการเจาะบ่อน้ำบาดาลขนาด Ø 6 นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า 50.00 ม. มีปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 10 ลบ.ม./ชั่วโมง
3. ใช้ท่อ PVC. ขนาด Ø 6 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 13.5 ที่ผลิตตามมาตรฐาน มอก. 17-2532
4. ติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จุ่มได้น้ำ (Submersible Pump) ขนาด มอเตอร์ 1.5 แรงม้า 220 V.AC

แบบแสดงรูปตัดการขุดเจาะน้ำบาดาล